

Skjåk Kommune  
Teknisk tjenester Vann  
Kommunehuset  
2690 SKJÅK

Att: Mathias Slettede

Dato: 24.05.2024  
Prøve ID: 2024-10808  
ver 1

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 14.05.24

Analyseperiode: 14.05.24 - 24.05.24

2024-10808-1 Råvann (drikkevann)

Tatt ut: 13.05.24 Kl. 09:00 - 13.05.24

Gjelder: **Uppnose vannverk**

Sted: **Råvann**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1
Turbiditet	HA) <0.10	FNU	NS-EN ISO 7027-1	
Fargetall (etter filtrering)	HA) 5	mg Pt/l	NS-EN ISO 7887 (C)	±0.5
pH ved 19-25°C	HA) 6.4		NS-EN-ISO 10523	±0.2
*) Temperatur ved pH-måling	HA) 22.6	°C		
*) UV-transmisjon	HA) 54.8	% T/ 5 cm	Intern	

2024-10808-2 DR) Drikkevann (Hamar)

Tatt ut: 13.05.24 Kl. 09:00 - 13.05.24

Gjelder: **Uppnose vannverk**

Sted: **Rentvann**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall 22°C	HAK) Ikke påvist	kde/ml	100	Intern metode	
Koliforme bakterier	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	HA) <1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1

\*) SGS Norway er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn

HA) Analysen er utført av SGS Hamar

HAK) Utført av SGS Hamar. Metode bas. på NS-EN ISO 6222. 12-48 timer etter prøveuttak. Metodevalg er ikke etter DVF.

DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen

Hege Vaarnes Weiby  
Fagansvarlig mikro

Kopi til  
Mathias Slettede (E-post)

Ola Flåten (E-post)  
Nina Åboen (E-post)